



OBECNÍ ÚŘAD VRDY

stavební úřad

Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy

Č.j.: Výst. 1091/21
Spis zn: 111/2021mar
Oprávněná úřední osoba: Martinec J.
Tel.: 313 035 905
E-mail: jindrich.martinec@obecvrdy.cz
IDS: mggbq64

Vrdy, dne: 2. 8. 2021

Stavebník:



ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Obecní úřad Vrdy, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v územním řízení přezkoumal podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „**Vrdy, Koudelov, p.č.371/10, přípojka kabelového vedení 1KV, číslo stavby: IV-12-6027822**“ na pozemku p.p.č. 371/10 k.ú. Vrdy (dále jen "stavba"), kterou dne **23.6.2021** podal [redacted] (dále jen „stavebník“) zastoupený společností [redacted], a na základě tohoto přezkoumání

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

územní rozhodnutí o umístění stavby

„**Vrdy, Koudelov, p.č.371/10, přípojka kabelového vedení 1KV, číslo stavby: IV-12-6027822**“ na pozemku p.p.č.371/10 k.ú.Vrdy (dále jen "stavba").

Druh a účel umisťované stavby:

účelem stavby je zajištění dodávky elektrické energie pro p.p.č.371/10, Vrdy – Koudelov,

Stavba obsahuje:

SO 01 kabelové vedení NN 0,4 kV o celkové délce 5 m.

Zasmyčkování nové kabelové skříně SS 100/NKE1P-C (X2) na hranici p.p.č.371/10 do stávajícího kabelového vedení 1-AYKY 4x70. Toto stávající vedení 1kV bude odkopáno – naspojováno stejným kabelem a zapojeno do nové SS100/X2.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provádění stavby:

- 1) Stavba bude umístěna na pozemku p.p.č.371/10 k.ú.Vrdy, jak je zakresleno v situaci stavby v měřítku 1:500, výkres č.IV-12-6027822-n_n_M.



OBECNÍ ÚŘAD VRDY

stavební úřad

Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy

Č.j.: Výst. 577/21
Spis zn: 69/2021mar
Oprávněná úřední osoba: Martinec J.
Tel.: 313 035 905
E-mail: jindrich.martinec@obecvrdy.cz
IDS: mggbq64

Vrdy, dne: 26. 4. 2021

Stavebník:



ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Obecní úřad Vrdy, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v územním řízení přezkoumal podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „**Vrdy, Dolní Bučice, přeložka vn, knn, p.č.30/1,8 IZ-12-6002292**“ na pozemcích p.p.č.22/4, 27/1, 27/2, 30/1, 30/8, 33/1, 34/2, 34/3, 34/5, 36/3, 36/4, 330/6, 748/1, 767/1, 748/1, st.p.č.23/1, 25, 26, k.ú.Dolní Bučice (dále jen "stavba"), kterou dne 15.3.2021 podal [redacted] (dále jen „stavebník“) zastoupený společností [redacted], a na základě tohoto přezkoumání

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

územní rozhodnutí o umístění stavby

„**Vrdy, Dolní Bučice, přeložka vn, knn, p.č.30/1,8 IZ-12-6002292**“ na pozemcích p.p.č.22/4, 27/1, 27/2, 30/1, 30/8, 33/1, 34/2, 34/3, 34/5, 36/3, 36/4, 330/6, 748/1, 767/1, 748/1, st.p.č.23/1, 25, 26, k.ú.Dolní Bučice (dále jen "stavba").

Druh a účel umísťované stavby:

účelem stavby je odstranění části vedení VN, pro umožnění výstavby areálu spol.Dekstra Bus, zajištění dodávky elektrické energie,

Stavba obsahuje:

jedná se o úpravu stávajícího venkovního vedení VN a stáv.DTS KH_0101, demontáž vedení NN, VN a montáž nového kabelového vedení 22kV a 1kV,

SO 01 - venkovní vedení VN-22 kV – úprava/demontáž,

SO 02 – kabelové vedení 22 kV – montáž,

SO 03 – kabelové vedení NN- demontáž,

SO 04 – venkovní vedení NN – demontáž,

SO 05 – HDPE trubky – montáž

PS 01 – stožárové příhradové trafostanice DTS KH_0101_úprava.



O B E C N Í Ú Ř A D V R D Y

stavební úřad

Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdu

Č.j.: Výst. 489/21
Spis zn: 32/2021mar
Oprávněná úřední osoba: Martinec J.
Tel.: 313 035 905
E-mail: jindrich.martinec@obecvrdu.cz
IDS: mggbq64

Vrdu, dne: 7. 4. 2021

Stavebník:

[REDACTED]

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Obecní úřad Vrdu, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v územním řízení přezkoumal podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „**Zbyslav, Jiráskova, demontáž vedení nn, číslo stavby IE-12-6009927**“ na pozemcích p.p.č.**258/15** (orná půda,ZPF), st.p.č.**163** (zast.pl.a nádv.,Zbyslav, č.p.102,bydlení) k.ú.**Zbyslav** (dále jen "stavba"), kterou dne **25.1.2021** podal [REDACTED] (dále jen stavebník“) zastoupený na základě plné moci zmocněncem [REDACTED], a na základě tohoto přezkoumání

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

„**Zbyslav, Jiráskova, demontáž vedení nn, číslo stavby IE-12-6009927**“ na pozemcích p.p.č.**258/15** (orná půda,ZPF), st.p.č.**163** (zast.pl.a nádv.,Zbyslav, č.p.102,bydlení) k.ú.**Zbyslav** (dále jen "stavba").

Druh a účel umísťované stavby:

přípojka nn, zajištění dodávky elektrické energie,

Stavba obsahuje:

SO 01 kabelové vedení NN – montáž přípojky - stávající vrchní kabelové vedení Cu 4x25 mezi stávajícími betonovými sloupy č.29 a 30 bude demontováno. Stávající sloup č.29 na st.p.č.163 bude vyměněn za nový betonový sloup č.124, na st.p.č.163 a společně s ním vyměněno stávající uzemnění. Stávající sloup č.30 na p.č.258/15 bude demontován bez náhrady.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provádění stavby:

1) Stavba bude umístěna na pozemcích p.p.č.**258/15** (orná půda,ZPF), st.p.č.**163** (zast.pl.a nádv.,Zbyslav, č.p.102,bydlení) k.ú.**Zbyslav**, jak je zakresleno v situaci stavby v měřítku 1:500, výkres č.1.



OBEČNÍ ÚŘAD VRDY

stavební úřad

Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdu

Č.j.: Výst. 287/21
Spis zn: 16/2021mar
Oprávněná úřední osoba: Martinec J.
Tel.: 313 035 905
E-mail: jindrich.martinec@obecvrdu.cz
IDS: mggbq64

Vrdu, dne: 1. 3. 2021

Stavebník:

[REDACTED]

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Obecní úřad Vrdu, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v územním řízení přezkoumal podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „**silniční meteostanice I/17, Starkoč**“ na pozemcích p.p.č. 201 (ostat.pl,manipul.pl), 1047/1 (ostat.pl.,ostat.komunik.), 1050 (ostat.pl.,ostat.komunik.), 1094/1 (ostat.pl.,silnice) vše k.ú.**Starkoč u Bílého Podolí** (dále jen „stavba“), kterou dne 5.1.2021 podalo zastoupené na základě plné moci zastoupený, a na základě tohoto přezkoumání

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

územní rozhodnutí o umístění stavby

„**silniční meteostanice I/17, Starkoč**“ na pozemcích p.p.č. 201 (ostat.pl,manipul.pl), 1047/1 (ostat.pl.,ostat.komunik.), 1050 (ostat.pl.,ostat.komunik.), 1094/1 (ostat.pl.,silnice) vše k.ú.**Starkoč u Bílého Podolí** (dále jen "stavba").

Druh a účel umísťované stavby:

telematické vybavení silnice I.třídy, jedná se o trvalou stavbu silniční meteostanice, slouží pro sběr a vyhodnocení údajů jednotlivých atmosférických a vozovkových čidel,

Stavba obsahuje:

- meteostanice (betonový základ 1,2 x 2,33 x 2,0 m, ocelový stožár výška 8 m, rozvaděč SMS, dvě kamery s infrapřívitem), bude umístěna u silnice I/17, zpevněný přístup k meteostanici,
- kabelová přípojka – kabel CYKY 3-Jx6mm² v délce cca 440 m, napojení bude ze stávající pojistkové skříně rozvaděče (transformovna KH_0774) do nové přípojkové skříně, kterou postaví ČEZ Distribuce a.s., kabel přípojky bude veden podél polní cesty na rozhraní pole a ukončena bude na svorkách rozvaděče meteostanice.