

Vážený pane starosto,

jedná se o kontrolu technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva od 10 do 300 kw jmenovitého příkonu připojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění (dle § 17 odst. 1 písmena h) zákona č. 201/2012 o ochraně ovzduší).

Seznamů je několik - primárně nejdříve občany odkazujte na webové stránky výrobců kotlů, tam jsou nejaktuálnější seznamy proškolených osob, další seznamy, informativní, které se postupně doplňují (a u APTT se myslím za to i platí...) jsou na webu <http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php>, případně na webu <http://www.topenaridotace.cz/>.

Mohou se vyskytovat případy pochybných osob nabízejících "revizi" kotlů pro celou obec, odborně způsobilé osoby pro zajištění kontroly mají většinou vydané oprávnění od výrobce, tím se musí při kontrole prokázat. Každý výrobce si školí tyto techniky sám, tedy je třeba kontaktovat správnou odborně způsobilou osobu dle typu a výrobce kotle. Pouze u kotlů od zaniklých výrobců (nebo zahraničních, např. Polsko, kteří nemají v ČR zastoupení) či kotlů domácí výroby lze provést kontrolu odborně způsobilou osobou proškolenou jiným výrobcem, ale s oprávněním na stejný typ kotle (odhořivací, prohořivací, apod.).

Více informací ke kontrolám technického stavu a provozu naleznete také ve sdělení Ministerstva životního prostředí, viz odkaz

http://www.mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_sdeleni

U záložních nebo nepoužívaných kotlů není třeba kontrolu zajistit, pokud jsou odpojeny od spalinových cest nebo od teplovodní soustavy ústředního vytápění (znemožněn jejich provoz).

Povinnost kontroly se vztahuje nejen na kotle, ale i na další spalovací stacionární zdroje, např. kamna, krbové vložky a krby, pokud mají teplovodní výměník připojený na teplovodní soustavu ústředního vytápění a jejich jmenovitý tepelný příkon je 10 kW a vyšší. Výrobci těchto zdrojů však nemají dostatečný počet proškolených osob, úředníci obce s rozšířenou působností budou v případě kontrol k tomuto faktu přihlížet. Případné pokuty hrozí provozovateli jen v krajních případech, nejdříve budou úředníci navrhnout nápravná opatření, tj. lhůtu pro zajištění nápravy případného porušování zákona o ochraně ovzduší.

S pozdravem

Ing. František Němec
Odbor ochrany ovzduší

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65 - 100 10 Praha 10
tel.: +420 267 122 379
e-mail: frantisek.nemec@mzp.cz web: www.mzp.cz