



102/4

Požárně nebezpečný prostor

Hranice ochranného pásma
trafostanice dle zák. 458/2000 Sb.
Vzdálenost 2,0m od pláště TS

Projektovaná trafostanice
Výrobce: ELTRAF, a.s.
Typ: CTSbb L 1x630/1-24
Trafo: 400 kVA
TS KH_0384
"VRDY-ŠKOLSKÁ"

TRAFOSTANICE JE NAVRŽENA V MÍSTĚ
VZROSTLÉHO OVOCNÉHO STROMU NUTNO
PROJEDNAT KÁCENÍ

Odstupová vzdálenost pro
dosažení hladiny akustického
tlaku $L_{wa} = 35$ dB.
Vzdálenost od pláště TS 7,3 m

Parcelní hranice

Slučka

Rozhraní ploch

Zeď

Drátěný plot

ulice Školská

1137/37

108/1

č.p. 71

107

?p. 69

95

106/1

99

106/2

106/4

65/1

1226

elektrozář

Maděra a Šípek, s.r.o.
Kluk 116, Poděbrady 290 01
IČ 45144664

Zodpovědný projektant:
Jan Věrnoch

Projektant:
Jan Věrnoch

Kraj:
Středočeský

Obec:
Vrdy

Kat. území:
Vrdy 786233

Kreslil:
Petr Havlík

Stavba:

Vrdy-Pekárna, Řepník

TS, kVN, kNN, dem. kVN, VN
UMÍSTĚNÍ TS

Datum:
1/2017

Číslo stavby:
IE-12-6004976

Stupeň:
DUR

Měřítko:
1: 250

Investor:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4

Archivní číslo:
15540

Číslo výkresu:
C.5